

АКТ
проверки готовности образовательного учреждения
к 2020/2021 учебному году
Составлен «06» августа 2020 г.

Полное наименование образовательного учреждения

ГБПОУ «Грозненский технологический техникум сервиса»

юридический адрес: ЧР, г. Грозный, 12-й участок.

город, район, село, улица, номер дома

Фамилия, имя, отчество руководителя: Каримов Алу Мухалинович

телефон, 8928 738 65 95

В соответствии с приказом министра образования и науки Чеченской Республики «07» июля 2020 г. № 681- п проверка проводилась комиссией в составе:

Хамзатов Муса Маггаевич – заместитель министра образования и науки Чеченской Республики, председатель комиссии;

Хасанов Хамид Асхабович – заместитель начальника отдела капитального строительства, охраны труда и общей безопасности Министерства образования и науки Чеченской Республики, секретарь (заместитель) комиссии;

Амаев Тамерлан Сайханович – главный специалист – эксперт отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики, член комиссии;

Тычков Дмитрий Сергеевич и Дзугаев Давид Сосланович, члены комиссии УФСБ России по Чеченской Республики (по согласованию);

Магомадова Аmani Мусаевна – государственный инспектор отдела энергетического и по надзору за гидротехническими сооружениями ЧР Кавказского управления Ростехнадзора, член комиссии (по согласованию);

Гапаев Азиз-Ахмед Беширович – заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЧР, член комиссии (по согласованию);

Муртазаев Мовсул Шамильевич – старший инспектор отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ РФ по ЧР», член комиссии (по согласованию).

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации): Устав утв. Министерства образования и науки Чеченской Республики № 1520 –п от 12.11.2015 г.

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя: Распоряжение МИЗО №070-АА от 20.06.2001 г. (на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению, дата и № документа)

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением): Свидетельство о государственной регистрации права от 13.02.2012г. серия 95АА №172888. Свидетельство о государственной регистрации от 13.02.2012г. серия 95 АА №172887. Свидетельство о государственной регистрации от 13.02 2012г. серия 95АА №172886
(наименование документа, дата и №)

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с «Положением о порядке лицензирования образовательных учреждений», утвержденным постановлением Правительства России от 31.03.2009 г. № 277: Лицензия № 2527 от 05.02.2016 года, выдан Министерством образования и науки Чеченской Республики, бессрочно, имеются приложения, данные, указанные в лицензии и приложениях соответствуют

(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды образовательных программ)

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении (приложениях):

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): бесплатные.

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения - сроки обучения соблюдаются и соответствуют образовательной программе

в) численность обучающихся в образовательном учреждении от 500 чел.

г) наличие материально-технической базы и оснащённость образовательного процесса

| № п/п | Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов | Необходимое количество | Фактически имеется | Оснащены в % | Наличие инструкц. по ТБ (каб.хим, физики, спорт.зал, уч.мастерские) | Наличие акта разрешения | Наличие и состояние ученической мебели |
|-------|--|------------------------|--------------------|--------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Учебные кабинеты | | | 85 | Инструкции имеются | Акт разрешения имеется | Хорошее |

д) Наличие спортивного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме - Спортивный зал имеется (196,9 м²), оборудование и инвентарь соответствует норме.

6. Наличие компьютерного класса, их количество, состояние. Подключен ли ОУ к сети Интернет - компьютерный класс – 2, состояние удовлетворительное. ОУ к сети интернет – подключен.

7. Техническое состояние зданий и сооружений, год постройки - 2 Учебно-административный корпус 1971г., Лабораторный корпус 1971г., общежитие 1971г., техническое состояние удовлетворительное, соответствует нормативу.

8. Состояние территории образовательного учреждения:
- территория оборудована освещением в темное время суток, оборудована площадкой для мусоросборников, имеется ограждение по всему периметру, техническое состояние удовлетворительное.

9. Наличие столовой или буфета – имеется столовая, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами 150, обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями – техническое состояние удовлетворительное, соответствует требованиям. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой - соответствует санитарным нормам, посудой обеспечена.

10. Организация питьевого режима – питьевой режим организован.

11. Наличие медицинского кабинета и оборудования в нем – медкабинет имеется, оборудован.

12. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), её состояние - котельная к отопительному сезону подготовлена, состояние удовлетворительное.

- Опрессована ли отопительная система (наличие акта) Акт опрессовки будет составлен к началу отопительного сезона.

13. Обеспеченность учебного заведения освещением по норме – учебное заведение ОУ обеспечена освещением, соответствует нормам, функционирует.

14. Проверка сопротивления изоляции электросети – акт проверки сопротивления изоляции электросети составлен 26.07.2017 г. без №.

(дата и № акта)

15. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения – первичные пожарные средства имеются, журнал заведен, состояние удовлетворительное.

16. Выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений - протокол «№ 28/06», от 28. 06. 2018 г.

17. Наличие и состояние сетей и коммуникаций:

- водоснабжения – имеется, состояние удовлетворительное.

- газоснабжения – имеется, состояние удовлетворительное

- электроснабжения – имеется, состояние удовлетворительное.

- канализации – имеется, состояние удовлетворительное.

18. Состояние противопожарного водоема – имеется, состояние удовлетворительное.

19. На основании проверки установлено:

- техническое состояние зданий и сооружений - удовлетворительное.

- наличие и ведение документации по охране труда – имеется, ведется.

20. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____ выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 8 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _____ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопка экстренного вызова ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением

оборудована и

не обеспечивает

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

21. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует

нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояние пожарной безопасности: не проводилась,
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности _____;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации
_____ оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена

_____ Мираж,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _____ автоматическую передачу сигнала о пожаре на пульт «01».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится

_____ исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
_____ оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре

_____ обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации _____ обеспечивает

защиту людей и имущества от воздействия от _____ (обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

_____ обеспечивает _____ беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны
(не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены
(не назначены);

22. Замечания и предложения комиссии:

здание не оборудовано молниезащитой в соответствии с СО 153-34.21.122-2003;

отсутствует аттестация руководителя в области безопасности в сфере электроэнергетики - ПП РФ от 25.10.2019 №1365;

не прошел проверку знаний норм и правил в области электроэнергетики ответственный за электрохозяйство и его заместитель - п.п.1.4.20, 1.4.28 ПТЭЭП;

не прошел проверку знаний норм и правил в области электроэнергетики ответственный и его заместитель за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок - п. 2.3.20 ПТЭТЭ;

не проведено своевременное и качественное техническое обслуживание, и испытание электроустановок - Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП.

Необходимо до 01.10. 2020 г. устранить выявленные нарушения.

23. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому 20220/2021 учебному году - ГБПОУ «Грозненский технологический техникум сервиса» к новому 20220/2021 учебному году готово.

комиссии:  М. М. Хамзатов

подпись

Ф.И.О.

Секретарь (заместитель) 

Х. А. Хасанов


Члены комиссии:

 Т.С. Амаев

 Д. С. Тычков

 А.М. Магомадова

 А-А.Б. Гапаев

 М. Ш. Муртагаев